

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Самара, проезд Г. Митирева, 1

«Утверждаю»

Заведующий организационным отделом
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения в Самарской области, центра
гигиены и эпидемиологии в Самарской области,
заместитель руководителя ИЛЦ

«29» августа 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 68 106 от 29.08.2017

Код образца (пробы):

65409.1.18.08.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая децентрализованного водоснабжения

2. Заказчик:

Жилищно-строительный кооператив "Горелый Хутор"

2.1 Юридический адрес:

443026, г. Самара, Красноглинский район, пос. ЖСК "Горелый Хутор", д. 64 А

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

проба воды отобрана из скважины расположенной на территории земельного участка по адресу:
г. Самара, Красноглинский р-н, ЖСК "Горелый хутор", Д. 97. Акт отбора образцов (проб) от
17.08.2017

5. Дата и время* отбора:

18.08.2017

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Председатель ЖСК Жижина В.К.

6. Дата начала испытаний: 18.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 28.08.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 1/2507 от 28.08.2017 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 68 106 от 29.08.2017

Стр. 1

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1/2507			
Окисляемость перманганатная	2,1 ± 0,2	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Минерализация (сухой остаток)	726,0 ± 72,6	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	9,0 ± 1,4	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Магний	49,9 ± 7,5	мг/дм³	ГОСТ 23268.5-78
Аммиак	<0,1	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	15,5 ± 2,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	25,0 ± 3,8	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	315,0 ± 31,5	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:159-2000
Марганец суммарно	<0,01	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014
Фенольный индекс	<0,0005	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
Железо суммарно	0,14 ± 0,04	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Нефтепродукты суммарно	<0,005	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
Медь суммарно	<0,001	мг/дм³	ГОСТ 31870-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Головлева Е. В.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)